



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Sportello unico per l'edilizia

Diritti di segreteria Euro 60,00
Bollo ID01201137605361

□

Autorizzazione n. 01/2022

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE CIVILI O ASSIMILABILI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA (D.Lgs. 152/99 - L.R. 13/90 - L.R. 48/93)

ISTANZA SIG./SOC.: BOSSI OLIMPIA- BOSSI EMANUELA
TIPO DI SCARICO: CIVILE
UBICAZIONE DELLO SCARICO: Ameno , Via della Spanna 3
IDENTIFICAZIONE N.C.T.: Foglio n. 9 - Mappale n. 551

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda di autorizzazione (bollo ID 01192221280275) allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura, presentata in data 23.02.2022 prot. n. 1046 da parte di:

- **BOSSI OLIMPIA**, nata a Busto Arsizio (Va) il 31/01/1966 e residente a Busto Arsizio (Va) in Via Monterosa n°1/bis, con Codice Fiscale BSSLMP66A71B300I
- **BOSSI EMANUELA**, nata a Busto Arsizio (Va) il 27/11/1968 e residente a Busto Arsizio (Va) in Via Corbetta n°116/2, con Codice Fiscale BSSMNL68S67B300K;

in qualità di proprietarie dell' immobile ubicato in Via Della Spanna 3, distinto al NCEU di questo Comune al foglio 9 mappale 551

Vista la Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i.;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale 17 novembre 1993 n. 48;

Visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152;

Vista l'art. 57 della Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44;

Visto il progetto e il relativo dimensionamento del sistema di smaltimento;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il contributo tecnico da parte di ARPA Piemonte in data 12.04.2022 prot. 2185 e le integrazioni prodotte dai richiedenti in data 20.04.2022, prot. 2355

A U T O R I Z Z A

- **BOSSI OLIMPIA**, nata a Busto Arsizio (Va) il 31/01/1966 e residente a Busto Arsizio (Va) in Via Monterosa n°1/bis, con Codice Fiscale BSSLMP66A71B300I
- **BOSSI EMANUELA**, nata a Busto Arsizio (Va) il 27/11/1968 e residente a Busto Arsizio (Va) in Via Corbetta n°116/2, con Codice Fiscale BSSMNL68S67B300K

allo scarico di acque reflue domestiche derivanti da una unità immobiliare a destinazione residenziale

Lo scarico viene immesso negli strati superficiali del sottosuolo per il tramite di fossa IMHOFF e successivo pozzo assorbente, dimensionati per fronteggiare il carico idraulico degli edifici afferenti allo scarico, quantificabile in 5 Abitanti Equivalenti complessivi

La suddetta autorizzazione, fatti salvi i diritti di terzi, viene rilasciata unicamente in base all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 152/99 (e non vale pertanto a sostituire altri atti previsti dalle vigenti normative), con le seguenti prescrizioni:

- 1) il sistema di depurazione come sopra indicato dovrà rispettare le norme tecniche dell'allegato

P.za Marconi, 1 – 28010 AMENO (NO) - Tel. (0322) 998103 Fax (0322) 998206

www.comune.ameno.novara.it- ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Sportello unico per l'edilizia

5 alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque in data 4 febbraio 1977;

- 2) lo scarico deve essere campionabile tramite pozzetto o analogo manufatto predisposto subito a monte del punto di immissione negli strati superficiali del suolo;
- 3) vengano rispettati tutti i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione e nei relativi allegati;
- 4) venga assicurato il buon funzionamento dello scarico e la prevenzione della formazione di odori molesti mediante una periodica manutenzione, pulizia e spurgo dell'impianto (due volte l'anno o secondo la necessità);
- 5) eventuali fanghi e materiali estratti dalla vasca di chiarificazione dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 6) qualora l'insediamento venga destinato ad altra attività o venga ampliato e/o ristrutturato e ne derivi uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione, ove prevista;
- 7) si consiglia di non impermeabilizzare mai la superficie sovrastante la condotta disperdente;
- 8) ogni variazione di dati del titolare o del suo recapito di residenza dovrà essere comunicata al Comune entro 30 giorni;
- 9) la disattivazione dello scarico dovrà essere comunicata al Comune entro 30 giorni;
- 10) Verificare la pendenza del terreno e le caratteristiche fisico-meccaniche dello strato superficiale per prevenire eventuali dissesti o smottamenti nella zona di smaltimento dei reflui;
- 11) Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.8 della L.R. 13/1990, lo scarico dovrà essere collegato alla pubblica fognatura.

In caso di inosservanza delle prescrizioni si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 152/99.

Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Novara per i controlli di sua competenza.

Ameno, 20.04.2022

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Daniela Duelli